

职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2022年8月25日

用人单位 (建设项目)名称	华润风电（新县）有限公司	联系人	翁正维
地理位置	信阳市新县东北部的八里畈镇和沙窝镇境内		
项目名称	华润风电(新县)有限公司 2022 年职业病危害因素检测		
项目简介	华润风电（新县）有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 2019 年 11 月 1 日，注册资本 5622 万元。用人单位风电场位于信阳市新县东北部的八里畈镇和沙窝镇境内。占地主要分布在八里畈镇的八里畈村、长洲河村及七龙山村；沙窝镇的陈高山村等 4 个自然村。风电场周边有国道 G106、省道 S339 通过，对外交通条件便利。用人单位现有装机规模为 22.5MW，单台容量为 2.5MW 风机 9 台，塔筒高度为 100 米，风电场配套一座 110kV 升压站。以一条 110kV 线路接入到国家电网的柳林变电站。		
项目负责人	刘素宾		
现场调查人	刘素宾、赵浩麟		
现场调查时间	2022.8.3	用人单位陪同人	翁正维
现场采样、检测人员	刘素宾、赵浩麟		
采样、检测 时间	2022.8.12	用人单位陪同人	翁正维
报告完成日期	2022.8.25	报告编号	DX/JP-ZP220801
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检 测结果	存在的职业病危害因素： 工频电场、噪声 检测结果： 噪声 用人单位运行工接触的噪声 40h 等效声级均不超过职业接触限值。 工频电场 用人单位运行工接触的工频电场 8h 时间加权平均强度均不超过职业接触限值。		

评价结论与建议	<p>评价结论： /</p> <p>建议：</p> <p>（1）做好主变压器、配电设施、风机等设备的维护管理工作，发现损坏的防护设施及时修理或更换，减小运行期间产生的噪声，尽量避免风机偏航故障的发生。</p> <p>（2）加强个体防护用品的发放、使用及管理，将个体防护用品的使用方法、注意事项纳入到日常培训中，要求进入工作场所的作业人员必须佩戴个体防护用品，必要时可将个体防护用品的佩戴情况纳入处罚条例。</p> <p>（3）按照《工作场所职业卫生管理规定》和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求，进行工作场所职业病危害因素检测结果告知。</p> <p>（4）按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》的要求，委托有职业健康检查能力的单位，根据接触的职业病危害因素情况，安排作业工人进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。</p> <p>（5）按照《职业卫生档案管理规范》的要求，建立职业卫生档案，并及时完善更新档案内容。</p>
技术审查专家组 评审意见	/

现场影像资料

